

Zamawiający:

Toruń, 08.03.2013 r.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Plac Teatralny 7
87-100 Toruń

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”, znak CNMW.PN.34101/1/2013**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w dniu 08.03.2013 r. wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 10 nie otrzymaliśmy informacji uwzględniającej rzuty pionowe obrazujące wysokość pomieszczeń, rodzaj podwieszanego sufitu oraz konstrukcję posadzki, a mianowicie co znajduje się pod opisaną wylewką betonową 5-6 cm.
2. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 2 nie otrzymaliśmy informacji o producencie zastosowanych płyt granitowych, a przede wszystkim karty katalogowej zawierającej informacje o jej wymiarach, w tym potwierdzenia grubości płytki.
3. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 14 prosimy o uzupełnienie informacji i podanie danych kontaktowych do firmy, która zamontowała u Państwa instalację ppoż.

Zamawiający udziela na złożone zapytania następujących odpowiedzi:

Ad. 1) Wysokość pomieszczenia: 3.00 m. Wysokość do stropu żelbetowego: 3,47 m. Zamawiający udostępnia PRZEKRÓJ wysokość, stanowiący załącznik do odp. nr 1. W budynku na parterze zastosowano sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien – z powłoczeniem włókniną akustyczną (konstrukcja profili widoczna) THERMATEX ANTARIS B – 120x60 i 60x60. Pod wylewką betonową znajduje się styropian posadzkowy, grubości 10 cm.

Ad. 2) Wymiary płytek to 30x60 cm, grubości 1 cm. Materiał wyprodukowano w Chinach, z karty katalogowej to wynika: „XIAMEN JINGYUE STONE INDUSTRIAL CO”.

Ad. 3) Zamawiający nie jest stroną związaną kontraktem z firmą, która wykonała instalację ppoż., w związku z powyższym nie posiada jej danych, a co za tym idzie nie posiada także upoważnienia do ujawniania jej danych.

DYREKTOR

Monika Wiśniewska



TR-505
TRADCA PRZEMY
Michał Boniewicz