

Załącznik nr 1 Harmonogram częstotliwości wykonywania przeglądów

Lp	Opis	Branża	Warunki gwarancji	Czy serwis powinien być wykonywany przez autoryzowanego urzędnika TAK/NIE	Częstotliwość przeglądów od 01.01.15r. do 31.12.2015 r.
1	Centrala klimatyzacyjna podwieszana "SPS" - 1/30-L C 26041/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
2	Centrala klimatyzacyjna sufitowa "BD" -5(50)-L/P C 26040/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
3	Centrala klimatyzacyjna dachowa "BD" -5(50)-P/L C 26041/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
4	Centrala klimatyzacyjna dachowa "BD" -4(50)-L/P C 26042/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
5	Centrala klimatyzacyjna sejsyjna "BS" -2(50)-L C 26044/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
6	Agregaty wody lodowej CHAK 363-P	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
7	Wentylator kanałowy WKO-16	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
8	Wentylator dachowy WDV-22	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
9	Wentylator dachowy WDV-22,5	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
10	Wentylator dachowy WDV-45-T	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
11	Wentylator dachowy WD-31,5	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
12	konserwacja dźwignów	dźwigowa	zasady określone w karcie gwarancyjnej	TAK	nie rzadziej niż co 30 dni
13	Węzły przy bateriach	sanitarna	konserwacja	NIE	1 raz w tygodniu
14	Wpusty podłogowe w łazienkach	sanitarna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
15	Hydranty wewnętrzne	sanitarna	konserwacja	TAK	1 raz w roku hydranty strażak - do końca maja 2015 / 1 raz na 5 lat węże gaśnicze serwis
16	Grzejniki płytowe	sanitarna	Nie wolno czyścić przy użyciu środków czyszczących, kwasy lub inne substancje powodujące korozję	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
17	Pompy zasilające	sanitarna	konserwacja	TAK / NIE	1 raz w roku serwis do maja 2015 / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
18	Zestawy hydroforowe	sanitarna	konserwacja	TAK	1 raz w roku serwis do maja 2015 / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
19	Zawory elektromagnetyczne w hydroforach	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
20	Zawory regulacyjne na inst. c.o.	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
21	Zawory regulacyjne na inst. c.c.	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
22	Wpeł jako całość	sanitarna	konserwacja	TAK	1 raz w roku kontrola UDT
23	Kurtyna powietrzna VTS	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca maja 2015 roku
24	Ściany mobilne Optimal 110	budowlana	konserwacja i czyszczenie firmy obsługującej	TAK	NIE
25	oświetlenie i sterowanie oświetleniem	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
26	system telewizji przemysłowej CCTV	elektryczna	konserwacja i czyszczenie elementów	TAK	pierwszy przegląd do końca marca 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące
27	system alarmowy-SSWN	elektryczna	konserwacja i czyszczenie elementów	TAK	pierwszy przegląd do końca marca 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące
28	kontrola dźwięku-KE	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca marca 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące
29	system sygnalizacji pożaru-SAP	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca marca 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące
30	dźwiękowy system ostrzegawczy-DSO	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca marca 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące
31	system okablowania strukturalnego	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca października 2015 roku
32	urządzenia aktywne w szafach RACK	elektryczna	brak	TAK	brak
33	oświetlenie zewnętrzne - parking	elektryczna		NIE	brak
34	drzwi drewniane wewnętrzne WOSTOL	budowlana	konserwacja i czyszczenie	TAK	pierwszy przegląd do końca października 2015 roku
35	wodomierze główne	sanitarna - sieć zewnętrzna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca października 2015 roku
36	zawór antybakteryjny w komorze wodomierzowej	sanitarna - sieć zewnętrzna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca października 2015 roku
37	zawisy i zawory	sanitarna - sieć zewnętrzna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca października 2015 roku
38	hydranty	sanitarna - sieć zewnętrzna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
39	separator substancji ropopochodnych	sanitarna - sieć zewnętrzna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca października 2015 roku
40	pompy zasilające w zbiornikach retencyjnych	sanitarna - sieć zewnętrzna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca kwietnia 2015 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
41	stacja transformatorowa i wszystkie urządzenia które się w niej znajdują	elektryczna	konserwacja i czyszczenie	TAK	raz w roku
42	armatura rozdzielnic	elektryczna	konserwacja i czyszczenie	TAK	raz w roku
43	rozdzielnic SN	elektryczna	konserwacja i czyszczenie	TAK	raz w roku
44	rozdzielnic NN	elektryczna	konserwacja i czyszczenie	TAK	raz w roku
45	wykonanie połączenia i montażowe do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej znajdującego się w obszarze Zeczerodowy w Toruniu, przy ul. Władysława Łokietka 5				raz w miesiącu