

Toruń, 15 grudnia 2017 r.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
NIP 956-228-60-29

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.”

W związku z otrzymaniem w dniu 15 grudnia 2017 r. pytań dot. w/w postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż udzielił następujących odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

1. *W punkcie I.v proszę o sprecyzowanie, czy chodzi tu tylko o wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów budowlanych, sanitarnych czy też innych? Jeśli tak to jakich.*

Przedmiotem jest prowadzenie bieżącej konserwacji nieruchomości.

2. *W punkcie II. Pracownik Techniczny Zamawiający wymaga obecności technika obiektu w wymiarze 4 godzin dziennie. W związku z tym, proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza obecność na obiekcie w innych godzinach niż godziny pracy Zamawiającego, czyli poza godzinami 8-16 od poniedziałku do piątku?*

Zamawiający nie dopuszcza zmiany godzin pracy.

3. *W Załączniku nr 1 Zamawiający określił czas reakcji na wystąpienie awarii na 30 minut w godzinach pracy zamawiającego – bardzo krótki z uwagi na możliwość wystąpienia awarii w czasie nieobecności technika na obiekcie. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu reakcji do 1h w ww. zakresie?*

Zamawiający nie dopuszcza zmiany czasu reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

4. *W związku z funkcjonowaniem obiektu również w soboty i niedzielę, proszę o udzielenie informacji, jaki w te dni obowiązuje czas reakcji?*

Czas reakcji w sobotę i niedzielę w przypadku wystąpienia awarii wynosi 30 minut.

5. *W związku z rozbieżnościami zawartymi w częstotliwości przeglądów SAP (dwa w ciągu roku) podanych przez Zamawiającego a wymaganiami zawartymi w Specyfikacji technicznej - CEN/TS 54-14.A.11.2 (co kwartał) – zawierające podstawowe zasady, które ujęte są w tekście zasadniczym dokumentu*

(uzgodnionym przez wszystkie kraje UE), proszę o ponowne zweryfikowanie i podanie ostatecznej ilości wymaganych przeglądów – dotychczas były wykonywane co kwartał.

Przeglądy powinny być wykonywane co kwartał.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Monika Wiśniewska
Monika Wiśniewska