

**Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia -
Harmonogram częstotliwości wykonywania przeglądów**

Lp	Opis	Branża	Warunki gwarancji	Czy serwis powinien być wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela TAK/NIE	Częstotliwość przeglądów do końca 2013 roku
1	Centrala klimatyzacyjna podwieszana "SPS" - 1/30-L C 26043/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
2	Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -5(50)-L/P C 26040/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
3	Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -5(50)-P/L C 26041/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
4	Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -4(50)-L/P C 26042/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
5	Centrala klimatyzacyjna sekcyjna „BS” -3(50)-L C 26044/11	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
6	Agregaty wody lodowej CHA/K 363-P	wentylacja	przebieg techniczny oraz zgodna z instrukcją	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
7	Wentylator kanałowy WKO-16	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
8	Wentylator dachowy WDJV-22	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
9	Wentylator dachowy WDJV-22_5	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
10	Wentylator dachowy WDW0-45-T	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
11	Wentylator dachowy WD-31_5	wentylacja	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
12	konserwacja dźwigów	dźwigowa	zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja	TAK	nie rzadziej niż co 30 dni
13	Weżyki przy bateriach	sanitarna	konserwacja	NIE	1 raz w tygodniu
14	Wpusty podłogowe w łazienkach	sanitarna	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
15	Hydranty wewnętrzne	sanitarna	konserwacja	TAK	1 raz w roku hydranty strażak - do końca listopada 2013 / 1 raz na 5 lat weże gaśnicze serwis
16	Grzejniki płytowe	sanitarna	Nie wolno czyścić przy użyciu środków zawierających	NIE	pierwszy przegląd do końca października 2013 roku
17	Pompy zatapialne	sanitarna	konserwacja	TAK / NIE	1 raz w roku serwis / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
18	Zestawy hydroforowe	sanitarna	konserwacja	TAK	1 raz w roku serwis / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
19	Zawory elektromagnetyczne w hydroformi	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
22	Zawory regulacyjne na inst. c.o.	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
23	Zawory regulacyjne na inst. c.t.	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
24	Kurtyna powietrzna VTS	sanitarna	konserwacja	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
25	Ściany mobilne Optimal 110	budowlana	konserwacja i czyszczenie firmy sprzątacalnej	TAK	NIE
26	oświetlenie i sterowanie oświetleniem	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
27	system telewizji przemysłowej-CCTV	elektryczna	konserwacja i czyszczenie elementów	TAK	pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
28	system alarmowy-SSWIN	elektryczna	konserwacja i czyszczenie elementów	TAK	pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
29	kontrola dostępu-KD	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
30	system sygnalizacji pożaru-SAP	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
31	dźwiękowy system ostrzegawczy-DSO	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
32	system okablowania strukturalnego	elektryczna	konserwacja	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
33	urządzenia aktywne w szafach RACK	elektryczna	brak	TAK	brak
41	drzwi drewniane wewnętrzne WOSTOL	budowlana	konserwacja i czyszczenie	TAK	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
42	wodomierz główny	sanitarna - sieci zewnętrzne	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
43	zawór antyskażeniowy w komorze wodomierzowej	sanitarna - sieci zewnętrzne	konserwacja i czyszczenie	nie	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
44	zasuwki i zawory	sanitarna - sieci zewnętrzne	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
45	hydranty	sanitarna - sieci zewnętrzne	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
46	separator substancji ropopochodnych	sanitarna - sieci zewnętrzne	konserwacja i czyszczenie	NIE	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku
47	pompy zatapialne w zbiornikach retencyjnych	sanitarna - sieci zewnętrzne	konserwacja i czyszczenie	Nie	pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy